PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES

Mesures de terrain

	RESULTATS	LIMITES DE QUALITE		REFERENCES DE QUALITE	
		INFERIEURE	SUPERIEURE	INFERIEURE	SUPERIEURE
Contexte environnemental					
Température de l'eau	22,5 °C				25,00
Equilibre calco-carbonique					
pH(indicateur de l'acidité de l'eau)	8,1 unité pH			6,50	9,00
Minéralisation					
Conductivité à 25°C	401 µS/cm			200,00	1 100,00
Résiduel traitement de désinfection					
Chlore libre	0,24 mg(Cl2)/L				
Chlore total	0,30 mg(Cl2)/L				

Analyse laboratoire

	RESULTATS	LIMITES DE QUALITE		REFERENCES DE QUALITE	
		INFERIEURE	SUPERIEURE	INFERIEURE	SUPERIEURE
Oligo-élèments et micropolluants M.					
Cuivre	<0,010 mg/L		2,00		1,00
Nickel	< 5µg/L		20,00		
Plomb	< 2 µg/L		10,00		

Eau conforme aux limites de qualité fixées par le Code de la Santé Publique concernant les eaux destinées à la consommation humaine pour les paramètres plomb, cuivre et nickel.

Prélèvements effectués le 26 septembre 2023